

ИБФ АН СССР

А К Т

приемки в эксплуатацию корпуса "искусственной крови" в ИБФ АН СССР

Нами, представителем Серпуховской СЭС Михалевым С.Ф., в присутствии ответственного за РК ИБФ АН СССР Слободской Л.А., зам.директора ИБФ АН СССР Третьяка Б.Ф., рук. группы корпуса "искусственной крови" Воробьева С.И., и.о. главного инженера ИБФ АН СССР Некрасова Ю.В. проведено сан-гигиеническое обследование корпуса "искусственной крови" с целью приемки в эксплуатацию.

При проверке установлено:

1. Освещение соответствует нормам установленным СН и П II-4-79 гл. "Естественное и искусственное освещение".
2. Вентиляция - приточно-вытяжная.
3. Заземление - контурное.
4. Комнаты оборудованы противопожарными средствами, а также подключены к пульту межведомственной охраны.

АКТ ПОДПИСАЛИ:

*Михалев* 31.03.87г.  
С.С. Михалев СЭС  
Зав. группой ИБФ

Представитель Серпуховского СЭС

Михалев С.Ф.,

Ответст. за РК по ИБФ АН СССР

*Слободская*

Слободская Л.А.

Зам. директора ИБФ АН СССР

*Третьяк*

Третьяк Б.Ф.

И.о. главного инженера

*Некрасов*

Некрасов Ю.В.

Руковод. группы корпуса "искусственной крови" м.н.с.

*Воробьев*

Воробьев С.И.